

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1 Zamówienie dotyczy zamontowania układu samoczynnego załączania rezerwy zasilania SZR z modułami automatyki, doposażenie istniejących wyłączników IZMN2 w napędy silnikowe oraz wymianę istniejącego rozłącznika sprzęgła INP-2000 na wyłącznik mocy DPX 1600A, 70kA lub równoważy. Rozwiązanie takie zapewni jak najmniejszą ingerencję w istniejącą konfigurację połączeń rozdzielni nn, a w związku z tym jak najkrótsze przerwy w zasilaniu obiektu.

Wymaga się aby prace były wykonywane w dni powszednie w godzinach od 22:00 do godziny 6:00, przy czym po 3 godzinach odłączenia obiektu od napięcia musi nastąpić załączenie napięcia na 1 godzinę celem konieczności okresowego zasilania niektórych urządzeń technicznych zaplecza basenowego.

- 1.2 Informacja o wizji lokalnej

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie siedziby Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w OPZ / SIWZ. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Kontakt do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie:

Cezary Rodak – Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl

Tel. +48601333432

- 1.3 CPV:

45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne,
45317300-5-Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych,
51112000-0-Uслуги instalowania sprzętu i przesyłu energii elektrycznej,
31213100-3-Rozdzielnie.

- 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, która ze względu na swoją obszerność została zamieszczona na serwerze FTP pod adresem <ftp://1587.v.tld.pl>. Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl

- 1.5 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji o której mowa w pkt 3.3 SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
- 1.6 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia.