

**KOMUNIKAT AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.  
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY BASENOWEJ  
z dnia 20.11.2018r.**

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych z następujących punktów poboru spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Wyniki badań mikrobiologicznych z ww. punktów poboru spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Wyniki badań fizykochemicznych w przedmiotowych nieckach z dnia 07.11.2018r. oraz 13.11.2018 kształtują się następująco:

Niecka basenowa	Miejsce poboru	Chlor wolny	Norma	Chlor związany	Norma	Indeks nadmanganianowy	Norma	Mętność	Norma	Azotany	Norma
			mg/l		mg/l		mgO <sub>2</sub> /l		NTU		mg/l
Basen gorący	woda z cyrkulacji	0,44	0,7-1,0	0,23±0,03	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	-
	woda z niecki basenu	<0,61±0,08	0,7-1,0	0,2	0,3	2,1	4	0,57±0,13	0,5	-	20
Basen zimny											
	woda z niecki basenu	<0,05	0,3-0,6	<0,05	0,3	<0,5	4	0,31	0,5	-	20
Zjeżdżalnia tęczowa	woda z cyrkulacji	0,43	0,3-0,6	0,14	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,49	0,3-0,6	0,13	0,3	<0,5	4	0,48±0,11	0,5	-	20
Basen Rekreacyjny (sportowy) zejście do basenu od strony leżaków	woda z cyrkulacji	0,58	0,3-0,6	0,18±0,05	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,47	0,3-0,6	0,16	0,3	<0,5	4	0,5±0,12	0,5	-	20
Basen z grota (rekreacyjny) zejście przy grotcie	woda z cyrkulacji	0,58	0,3-0,6	0,15	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,42	0,3-0,6	0,17	0,3	<0,5	4	0,52±0,12	0,5	-	20
Whirpool od strony basenu	woda z cyrkulacji	<0,22	0,7-1,0	0,16±0,05	0,2	2,1	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	<0,22±0,03	0,7-1,0	0,14	0,3	0,61	4	0,6±0,14	0,5	-	20
Whirpool od strony okna	woda z cyrkulacji	<0,18	0,7-1,0	0,12	0,2	0,65	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	<0,16±0,05	0,7-1,0	0,17	0,3	1,3	4	0,55±0,13	0,5	-	20
Whirpool od strony zejścia do basenu rekreacyjnego	woda z cyrkulacji	<0,25	0,7-1,0	0,15	0,2	1,4	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	<0,19±0,06	0,7-1,0	0,13	0,3	0,55	4	0,56±0,13	0,5	-	20
Basen dziecięcy	woda z cyrkulacji	<0,05	0,3-0,4	<0,05	0,2	2,1	4	-	0,3	-	20

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  
Al. Unii Lubelskiej 4; 94-208 Łódź  
tel: 42 6400 800; fax: 42 683 44 78  
NIP 727-26-16-658, REGON 473230469  
www.aquapark.lodz.pl

	woda z niecki basenu	<0,13±0,04	0,3-0,4	<0,05	0,3	1,5	4	0,53±0,12	0,5	-	20
Brodzik ze statkiem	woda z cyrkulacji	<0,05	0,3-0,4	0,05	0,2	1,6	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	<0,11±0,03	0,3-0,4	<0,06	0,3	1,4	4	0,52±0,12	0,5	-	20
Basen ze sztuczną falą zjeżdżalnia pomarańczowa	woda z cyrkulacji	0,26	0,3-0,6	0,12	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,43	0,3-0,6	0,18	0,3	1,7	4	0,44±0,1	0,5	-	20
Brodzik z muszlą	woda z cyrkulacji	0,62	0,3-0,4	0,15	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,49	0,3-0,4	0,17	0,3	<0,5	4	0,5±0,12	0,5	-	20
Ośmiomica	woda z cyrkulacji	0,53	0,3-0,4	0,14	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,38	0,3-0,4	0,13	0,3	<0,5	4	0,47±0,11	0,5	-	20
Zjeżdżalnia czerwona wewnętrzno-zewnętrzna	woda z cyrkulacji	0,56	0,3-0,6	0,13	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,47	0,3-0,6	0,14	0,3	<0,5	4	0,45±0,1	0,5	-	20
Zjeżdżalnia pomarańczowa wewnętrzno-zewnętrzna	woda z cyrkulacji	0,53	0,3-0,6	0,13	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	20
	woda z niecki basenu	0,64±0,08	0,3-0,6	0,11	0,3	<0,5	4	0,57±0,13	0,5	-	20
Whirlpool Nowy 1	woda z cyrkulacji	0,32	0,7-1,0	0,14	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	-
	woda z niecki basenu	0,23±0,03	0,7-1,0	<0,05	0,3	0,81	4	0,35	0,5	-	-
Whirlpool Nowy 2	woda z cyrkulacji	0,32	0,7-1,0	0,17±0,05	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	-
	woda z niecki basenu	0,19±0,06	0,7-1,0	0,15	0,3	<0,5	4	0,27	0,5	-	-
Whirlpool Nowy 3	woda z cyrkulacji	0,3	0,7-1,0	0,12	0,2	<0,5	4	-	0,3	-	-
	woda z niecki basenu	0,12±0,04	0,7-1,0	0,13	0,3	<0,5	4	0,36	0,5	-	-
Whirlpool zewnętrzny 1	woda z cyrkulacji	0,49	0,7-1,0	0,26±0,04	0,2	1,2	4	0,45±0,1	0,3	-	-
	woda z niecki basenu	0,14	0,7-1,0	0,17±0,05	0,3	0,65	4	-	0,5	-	-
Whirlpool zewnętrzny 2	woda z cyrkulacji	0,52	0,7-1,0	0,22	0,2	<0,5	4	0,41	0,3		
	woda z niecki basenu	0,16	0,7-1,0	0,16±0,05	0,3	1,7	4	-	0,5		
Basen zimny zewnętrzny	woda z niecki basenu	0,4	0,3-0,6	0,62±0,08	0,3	4,1±0,6	4	0,48±0,11	0,3		
Basen sportowy wewnętrzny nowy	woda z niecki basenu	0,47	0,3-0,6	0,44±0,06	0,2	2,5	4	-	0,3		
	woda z niecki basenu	0,66±0,09	0,3-0,6	0,49±0,06	0,3	3,2	4	0,28	0,5		
Basen rekreacyjny zewnętrzny - nowy	woda z niecki basenu	0,94	0,3-0,6	0,07	0,2	<0,5	4	-	0,3		
	woda z niecki basenu	0,81	0,3-0,6	0,07	0,3	<0,5	4	0,4	0,5		
Wodociąg	Za wodomierzem	-	-	-	-	2,2	5	-	-	-	50

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  
 Al. Unii Lubelskiej 4; 94-208 Łódź  
 tel: 42 6400 800; fax: 42 683 44 78  
 NIP 727-26-16-658, REGON 473230469  
 www.aquapark.lodz.pl


Dział techniczny Aqua Park Łódź Sp. z o.o. podjął działania w kierunku obniżenia ww. przekroczeń.

Chlor wolny oraz związany jest badany i korygowany na bieżąco.

Podjęto działania polegające na:

1. częściowej wymianie wody basenowej,
2. dodatkowym praniu filtrów,
3. kalibracji przyrządów pomiarowych
4. sprawdzeniu nastaw parametrów urządzeń techniki basenowej,
5. sprawdzeniu poprawności pracy pompki dozujących i wykonanie koniecznych prac serwisowych.

Kolejne badanie próbek wody basenowej zostało wykonane w dniu 21.11.2018r., a wyniki świadczące o skuteczności podjętych działań naprawczych zostaną zawarte w kolejnym Komunikacie.



Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  
Al. Unii Lubelskiej 4; 94-208 Łódź  
tel: 42 6400 800; fax: 42 683 44 78  
NIP 727-26-16-658, REGON 473230469  
[www.aquapark.lodz.pl](http://www.aquapark.lodz.pl)