

Łódź, dnia 16.02.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Rozbudowa i przebudowa tepidarium w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4” – zapytanie nr 1/2024

PYTANIA

1. W nawiązaniu do spotkania na wizji lokalnej prosimy o przesłanie dokumentacji powykonawczej dot. koniecznej do przeniesienia instalacji WL w terenie (kilkudziesięciometrowy odcinek instalacji). Jeżeli zamawiający nie posiada takowej dokumentacji prosimy o oszacowanie odległości oraz średnicy prowadzonej instalacji, wskazania technologii jej łączenia, rodzaju zastosowanego materiału (rur) oraz głębokości na jakiej prowadzona jest instalacja.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją geodezyjną wykonanej instalacji wody lodowej (WL). Wykonawca musi przewidzieć przeniesienie tej instalacji w kierunku obrzeża drogi pożarowej na całej jej przebiegu tj. na długości ok. 2 x 15 metrów (zasilanie i powrót). Średnica rur wykonanych z PVC-U wynosi fi50.

2. Prosimy o uściślenie wymagań dotyczących systemu DALI:

- czy do sterowania oświetleniem w systemie Dali należy zastosować panel sterujący z przyciskami, czy panel dotykowy (monitor)?
- prosimy o potwierdzenie liczby opraw na antresoli (35 szt.). Prognozowane średnie natężenie oświetlenia to ok. 970 lx.

Odpowiedź

- *czy do sterowania oświetleniem w systemie Dali należy zastosować panel sterujący z przyciskami, czy panel dotykowy (monitor)?*

Zamawiający wymaga wykonania sterowania oświetlenia poprzez panel dotykowy w recepcji Strefy Saun. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego panelu dotykowego o ile jest to technicznie możliwe.

- *prosimy o potwierdzenie liczby opraw na antresoli (35 szt.). Prognozowane średnie natężenie oświetlenia to ok. 970 lx.*

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie liczby opraw na antresoli do dwóch linii oświetleniowych.

3. W projekcie uwzględniono obłożenie leżaków podgrzewanych płytkami mozaikowymi typu EZARRI. Z uwagi na dużą rozbieżność cenową płytek EZARRI prosimy o podanie konkretnego modelu / kolekcji płytek w celu dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania na leżakach podgrzewanych, jak i ławach podgrzewanych i innych elementach jeśli są przewidziane w projekcie mozaikę firmy EZARRI model ALEXANDER 25

4. Z uwagi na skomplikowany charakter wyceny w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.02.2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.02.2024 r.

UWAGI:

W związku z pytaniami, które zostały zadane podczas wizji lokalnej, Zamawiający wyjaśnia:

1. Instalacja wody zimnej do zaprojektowanych źródełek wody pitnej powinna zostać włączona do istniejącej instalacji wody zimnej w pomieszczeniu technicznym natrysków wrażeń w Strefie Saun.
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej od źródełek wody pitnej do istniejącej instalacji odpływu kanalizacyjnego jacuzzi zewnętrznych.
3. We wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający zrezygnował z sufitu napinanego Barrisol, natomiast należy zastosować minimum dwukomorowe pakiety szybowe z powłokami, które zapewnią komfortowe przebywanie w pomieszczeniu oraz będą niwelować nadmierne nagrzewanie pomieszczenia antresoli Tepidarium. Zestawienie parametrów zastosowanych pakietów szybowych znajdują się na rysunku PT-A-11-ZESTAWIENIE ŚLUSARKI udostępnionej dokumentacji projektowej.