

niecka	miejsce poboru próbek	Chlor wolny				Chlor związany				Indeks nadmanganianowy / utlenialność				Mętność			
		badanie			norma	badanie			norma	badanie			norma	badanie			norma
		mg/l	znak	mg/l	mg/l	mg/l	znak	mg/l	mg/l	mg/l	znak	mg/l	mgO ₂ /l	mg/l	znak	mg/l	NTU
Basen gorący, jacuzzi sauny(1;2), Whirlpoole (od str. Sport., okna, rekreacji)	woda z cyrkulacji	0,8	±	0,06	0,7-1,0	0,1	±	0,03	0,2	2,4	±	0,3	4		±		0,3
Basen gorący	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,6	±	0,2	4	1,6	±	0,2	0,5
Jacuzzi 1 na terenie zew. Saun - nowy	woda z niecki	0,85	±	0,06	0,7-1,0	0,24	±	0,02	0,3	3,6	±	0,4	4	<0,20	±		0,5
Jacuzzi 2 na terenie zew. Saun - nowy	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,25	±	0,02	0,3	1,1	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool od strony basenu	woda z niecki	0,81	±	0,06	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,2	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool od strony okna	woda z niecki	0,95	±	0,07	0,7-1,0	0,25	±	0,02	0,3	1,1	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool od strony zejścia do basenu rekreacyjnego	woda z niecki	0,8	±	0,2	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,1	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Basen zimny	woda z cyrkulacji		±				±				±				±		
	woda z niecki	0,4	±	0,03	0,3-0,6	0,22	±	0,02	0,3	1,1	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Zjeżdżalnia tęczowa, b. sportowy, b.rekreacyjny	woda z cyrkulacji	0,42	±	0,03	0,3-0,6	0,12	±	0,03	0,2	1,3	±	0,2	4		±		0,3
Zjeżdżalnia tęczowa	woda z niecki	0,42	±	0,03	0,3-0,6		±		0,3		±		4		±		0,5
Basen Rekreacyjny (sportowy) zejście do basenu od strony leżaków	woda z niecki	0,4	±	0,03	0,3-0,6	0,25	±	0,02	0,3	1,2	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Basen z grotą (rekreacyjny) zejście przy grocie	woda z niecki	0,82	±	0,06	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	1,1	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool 1,2,3 - nowy basen	woda z cyrkulacji	0,84	±	0,06	0,7-1,0	0,12	±	0,03	0,2	1,7	±	0,2	4		±		0,3
Whirlpool 1 - nowy basen	woda z niecki	0,75	±	0,05	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,3	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool 2 - nowy basen	woda z niecki	0,81	±	0,06	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,4	±	0,2	4	<0,20	±		0,5
Whirlpool 3 - nowy basen	woda z niecki	0,8	±	0,06	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	4,9	±	0,6	4	<0,20	±		0,5
Basen solankowy 1 - nowy	woda z cyrkulacji	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,1	±	0,03	0,2	1,8	±	0,2	4		±		0,3
	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,19	±	0,05	0,3	1,2	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Basen solankowy 2 - nowy	woda z cyrkulacji	0,81	±	0,06	0,7-1,0	0,14	±	0,04	0,2	1,6	±	0,2	4		±		0,3
	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	6,3	±	0,7	4	<0,20	±		0,5
Basen solankowy 3 - nowy	woda z cyrkulacji	0,91	±	0,06	0,7-1,0	0,1	±	0,03	0,2	3	±	0,3	4		±		0,3
	woda z niecki	0,92	±	0,06	0,7-1,0	0,24	±	0,02	0,3	5	±	0,6	4	<0,20	±		0,5
Basen solankowy 4 - nowy	woda z cyrkulacji	0,95	±	0,07	0,7-1,0	0,12	±	0,03	0,2	2,8	±	0,3	4		±		0,3
	woda z niecki	0,81	±	0,06	0,7-1,0	0,26	±	0,02	0,3	1,3	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Basen solankowy 5 - nowy	woda z cyrkulacji	0,85	±	0,06	0,7-1,0	0,12	±	0,03	0,2	2,4	±	0,3	4		±		0,3
	woda z niecki	0,82	±	0,06	0,7-1,0	0,28	±	0,03	0,3	10	±	1	4	<0,20	±		0,5
Basen Solankowy - Łezka	woda z cyrkulacji	0,82	±	0,06	0,7-1,0	0,1	±	0,03	0,2	<0,50	±		4		±		0,3
	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,7-1,0	0,28	±	0,03	0,3	9	±	1	4	0,69	±	0,1	0,5

Basen dziecięcy, basen ze statkiem, brodzik zewnętrzny	woda z cyrkulacji	0,35	±	0,02	0,3-0,6	0,1	±	0,03	0,2	<0,50	±		4		±		0,3
Basen dziecięcy	woda z niecki	0,35	±	0,02	0,3-0,6	0,15	±	0,04	0,3	5,8	±	0,7	4	0,25	±	0,04	0,5
Brodzik ze statkiem	woda z niecki	0,8	±	0,06	0,3-0,6	0,2	±	0,02	0,3	1,7	±	0,2	4	<0,20	±		0,5
Basen ze sztuczną falą zjeżdżalnia pomarańczowa	woda z cyrkulacji	0,1	±	0,03	0,3-0,6	0,42	±	0,03	0,2	2	±	0,2	4		±		0,3
	woda z niecki	0,42	±	0,03	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	1,7	±	0,2	4	<0,20	±		0,5
Muszla, ośmiornica, zjeżdżalnie (czerwona, pomarańczowa, kamikaze)	woda z cyrkulacji	0,5	±	0,04	0,3-0,6	0,1	±	0,03	0,2	2,4	±	0,3	4		±		0,3
	woda z niecki	0,82	±	0,06	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	1,6	±	0,2	4	<0,20	±		0,5
Ośmiornica	woda z niecki	0,9	±	0,06	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	1,5	±	0,2	4		±		0,5
Zjeżdżalnia czerwona wewnętrzno-zewnętrzna	woda z niecki	0,4	±	0,03	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	2,5	±	0,3	4	<0,20	±		0,5
Zjeżdżalnia pomarańczowa wewnętrzno-zewnętrzna	woda z niecki	0,44	±	0,03	0,3-0,6	0,25	±	0,02	0,3	1,5	±	0,2	4	0,24	±	0,04	0,5
Basen sportowy i rekreacyjny zewnętrzny	woda z cyrkulacji	0,4	±	0,03	0,3-0,6	0,1	±	0,03	0,2	2,2	±	0,2	4		±		0,3
Basen sportowy zewnętrzny	woda z niecki	0,45	±	0,03	0,3-0,6	0,22	±	0,02	0,3	3,2	±	0,4	4	0,47	±	0,07	0,5
Basen rekreacyjny zewnętrzny	woda z niecki	0,8	±	0,06	0,3-0,6	0,2	±	0,02	0,3	1,6	±	0,2	4	0,25	±	0,04	0,5
Brodzik dla dzieci - zewnętrzny	woda z niecki	0,32	±	0,02	0,3-0,6	0,12	±	0,03	0,3	2,2	±	0,2	4	0,24	±	0,04	0,5
Zjeżdżalnia kamikaze	woda z niecki	0,5	±	0,04	0,3-0,6	0,22	±	0,02	0,3	2,1	±	0,2	4	<0,20	±		0,5
Basen sportowy wewnętrzny - nowy	woda z cyrkulacji	0,42	±	0,03	0,3-0,6	0,12	±	0,03	0,2	<0,50	±		4		±		0,3
	woda z niecki	0,45	±	0,03	0,3-0,6	0,22	±	0,02	0,3	1,4	±	0,2	4	0,26	±	0,04	0,5
Basen rekreacyjny zewnętrzny - nowy	woda z cyrkulacji	0,51	±	0,04	0,7-1,0	0,12	±	0,03	0,2	1,7	±	0,2	4		±		0,3
	woda z niecki	0,5	±	0,04	0,7-1,0	0,2	±	0,02	0,3	1,2	±	0,1	4	<0,20	±		0,5
Basen zimny na terenie zew. Saun - nowy	woda z cyrkulacji		±				±				±				±		
	woda z niecki	0,4	±	0,03	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	1,8	±	0,2	4	0,29	±	0,04	0,5
Zjeżdżalnie cebula, różek, multimedialna i pionowy start	woda z cyrkulacji	0,32	±	0,02	0,3-0,6	0,12	±	0,03	0,2	2,3	±	0,3	4		±		0,3
Zjeżdżalnia z pionowym startem	woda z niecki	0,5	±	0,04	0,3-0,6	0,2	±	0,02	0,3	2,9	±	0,3	4	0,25	±	0,04	0,5
Zjeżdżalnia z cebulą	woda z niecki	0,41	±	0,03	0,3-0,6	0,24	±	0,02	0,3	2,2	±	0,3	4	<0,20	±		0,5
Zjeżdżalnia z różkami	woda z niecki	0,48	±	0,03	0,3-0,6	0,2	±	0,02	0,3	1,4	±	0,2	4	0,25	±	0,04	0,5
Zjeżdżalnia multimedialna	woda z niecki	0,5	±	0,04	0,3-0,6	0,2	±	0,02	0,3	1,4	±	0,2	4	0,25	±	0,04	0,5